

Errata do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru „Budynek usługowy Dom polski”

Zapis w poz. 126 d.1.1 6, 127 d.1.1 6, 139 d.1.1 7 i 140 d.1.1 7 :

(z. VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m²

Zastąpiono:

(z. VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu agregatu do betonu w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m²

Zapis w poz. 168 d.1.2 0:

Pojemnościowy ogrzewacz wody Neptun 60L firmy Galmet

Zastąpiono:

Pojemnościowy ogrzewacz wody 60L

Zapis w poz. 169 d.1.2 0:

Zawór antyskażeniowy EA-RV 277 fi 25

Zastąpiono:

Zawór antyskażeniowy EA Dn25

Zapis w poz. 170 d.1.2 0t:

Pompa elektroniczna typu 15PW_r14C

Zastąpiono:

Pompa elektroniczna do c.w.u.

Zapis w poz. 209 d.1.2 2.5 jest:

REKUPERATOR, VAM500FB V_n=300m³/h, V_w=300m³/h

Zastąpiono:

Wysokosprawny rekuperator o parametrach pracy:

V_n=300m³/h, V_w=300m³/h

Zapis w poz. 210 d.1.2 2.5:


REKUPERATOR VAM2000FB V_n=1085m³/h, V_w=1085m³/h

Zastąpiono:

Wysokosprawny rekuperator o parametrach pracy:

V_n=1085m³/h, V_w=1085m³/h

Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany należy konsultować z PROJEKTANTEM.


mgr inż. arch. TOMASZ BĘZIKOWSKI
upr. budowlana bez ograniczeń w spec.
konstr.-bud. nr 174/0159/PWOK/03
i architektonicznej nr MA/070/14

Errata do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru „Budynek usługowy - Rekonstrukcja Budynku Szkoły”

Zapis w poz. 107 d.1.1 6, 108 d.1.1 6, 118 d.1.1 7 i 119 d.1.1 7:

(z. VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m²

Zastąpiono:

(z. VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu agregatu do betonu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m²

Zapis w poz. 151 d.1.2 0:

Pojemnościowy ogrzewacz wody Neptun 60L firmy Galmet

Zastąpiono:

Pojemnościowy ogrzewacz wody 60L

Zapis w poz. 152 d.1.2 0:

Zawór antyskażeniowy EA-RV 277 fi 25

Zastąpiono:

Zawór antyskażeniowy EA Dn25

Zapis w poz. 153 d.1.2 0:

Pompa elektroniczna typu 15PWr14C

Zastąpiono:

Pompa elektroniczna do c.w.u.

Zapis w poz. 186 d.1.2 2.5 jest:

REKUPERATOR VAM800FB V_n=420m³/h, V_w=400m³/h

Zastąpiono:

Wysokosprawny rekuperator o parametrach pracy:

V_n=420m³/h, V_w=400m³/h

Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany należy konsultować z PROJEKTANTEM.


mgr inż. arch. TOMASZ PIŁKOWSKI
opr. budowlane i techniczne w s.t. 2
konstr.-bud. nr MA/0158/PWOK/03
architektonicznej nr MA/070/14